

**Bilan trimestriel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable
dans la commune de : ANTONY
au cours du deuxième trimestre 2017**

Paramètres et normes

La vérification de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectuée sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et des paramètres microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Limite de qualité (valeur impérative)	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Entérocoques	0			n/100mL
Escherichia coli /100ml -MF	0			n/100mL
Bactéries et spores sulfito-réducteurs			0	n/100mL
pH		6,5	9	unitépH
Conductivité à 25°C		200	1100	µS/cm
Ammonium (en NH4)			0,1	mg/L
Fer total			200	µg/l
Bactéries coliformes /100ml-MS			0	n/100mL
Aluminium total			200	µg/l

*Les germes aérobies revivifiables à 22°C et à 37°C doivent varier dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle.
Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés en fonction du traitement utilisé par l'usine de production d'eau.*

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES

Dans la commune de : ANTONY 27 prélèvements ont été réalisés

Nombre total de résultats d'analyses dépassant les limites de qualité :	0	Nombre de dépassements des références de qualité :	0
---	----------	--	----------

L'ensemble des prélèvements a montré une eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour les paramètres mesurés.

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres. Les résultats font l'objet d'un rapport annuel consultable en mairie.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du deuxième trimestre 2017****Dans la commune de : ANTONY****Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	PLV - Code	Résultat	Unité
11/04/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080134	0,000	n/100mL
11/04/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00080133	0,000	n/100mL
11/04/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	00080132	0,000	n/100mL
11/04/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080136	0,000	n/100mL
11/04/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00080242	0,000	n/100mL
19/04/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	00080287	0,000	n/100mL
19/04/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	00080274	0,000	n/100mL
19/04/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080290	0,000	n/100mL
19/04/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080275	0,000	n/100mL
28/04/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080438	0,000	n/100mL
02/05/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080451	0,000	n/100mL
02/05/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	00080448	0,000	n/100mL
02/05/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	00080452	0,000	n/100mL
02/05/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080461	0,000	n/100mL
02/05/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTON	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	00080450	0,000	n/100mL
16/05/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00080690	0,000	n/100mL
16/05/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080696	0,000	n/100mL
16/05/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00080691	0,000	n/100mL
01/06/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00081003	0,000	n/100mL
01/06/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080989	0,000	n/100mL
01/06/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080985	0,000	n/100mL
01/06/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080986	0,000	n/100mL
01/06/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080990	0,000	n/100mL
01/06/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	00080991	0,000	n/100mL
15/06/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00081272	0,000	n/100mL
15/06/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00081270	0,000	n/100mL
15/06/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00081271	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 27

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE au cours du deuxième trimestre 2017

Dans la commune de : **ANTONY**

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	PLV - Code	Résultat	Unité
11/04/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080134	0,000	n/100mL
11/04/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00080133	0,000	n/100mL
11/04/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	00080132	0,000	n/100mL
11/04/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080136	0,000	n/100mL
11/04/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00080242	0,000	n/100mL
19/04/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	00080287	0,000	n/100mL
19/04/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	00080274	0,000	n/100mL
19/04/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080290	0,000	n/100mL
19/04/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080275	0,000	n/100mL
28/04/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080438	0,000	n/100mL
02/05/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080451	0,000	n/100mL
02/05/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	00080448	0,000	n/100mL
02/05/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	00080452	0,000	n/100mL
02/05/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080461	0,000	n/100mL
02/05/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTON	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	00080450	0,000	n/100mL
16/05/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00080690	0,000	n/100mL
16/05/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080696	0,000	n/100mL
16/05/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00080691	0,000	n/100mL
01/06/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00081003	0,000	n/100mL
01/06/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080989	0,000	n/100mL
01/06/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080985	0,000	n/100mL
01/06/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080986	0,000	n/100mL
01/06/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080990	0,000	n/100mL
01/06/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	00080991	0,000	n/100mL
15/06/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00081272	0,000	n/100mL
15/06/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00081270	0,000	n/100mL
15/06/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00081271	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 27

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

au cours du deuxième trimestre 2017

Dans la commune de : **ANTONY**

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	PLV - Code	Résultat	Unité
11/04/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080134	0,000	n/mL
11/04/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00080133	0,000	n/mL
11/04/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	00080132	0,000	n/mL
11/04/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080136	0,000	n/mL
11/04/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00080242	0,000	n/mL
19/04/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	00080287	0,000	n/mL
19/04/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	00080274	0,000	n/mL
19/04/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080290	0,000	n/mL
19/04/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080275	0,000	n/mL
28/04/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080438	0,000	n/mL
02/05/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080451	0,000	n/mL
02/05/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	00080448	0,000	n/mL
02/05/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	00080452	0,000	n/mL
02/05/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080461	0,000	n/mL
02/05/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTON	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	00080450	0,000	n/mL
16/05/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00080690	0,000	n/mL
16/05/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080696	0,000	n/mL
16/05/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00080691	0,000	n/mL
01/06/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00081003	0,000	n/mL
01/06/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080989	0,000	n/mL
01/06/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080985	0,000	n/mL
01/06/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080986	0,000	n/mL
01/06/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080990	0,000	n/mL
01/06/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	00080991	0,000	n/mL
15/06/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00081272	0,000	n/mL
15/06/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00081270	0,000	n/mL
15/06/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00081271	0,000	n/mL

Nombre d'analyses : 27

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du deuxième trimestre 2017****Dans la commune de : ANTONY****Germes à 37°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	PLV - Code	Résultat	Unité
11/04/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080134	3,000	n/mL
11/04/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00080133	0,000	n/mL
11/04/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	00080132	0,000	n/mL
11/04/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080136	0,000	n/mL
11/04/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00080242	0,000	n/mL
19/04/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	00080287	0,000	n/mL
19/04/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	00080274	0,000	n/mL
19/04/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080290	0,000	n/mL
19/04/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080275	0,000	n/mL
28/04/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080438	0,000	n/mL
02/05/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080451	0,000	n/mL
02/05/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	00080448	0,000	n/mL
02/05/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	00080452	0,000	n/mL
02/05/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080461	0,000	n/mL
02/05/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTON	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	00080450	0,000	n/mL
16/05/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00080690	0,000	n/mL
16/05/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080696	3,000	n/mL
16/05/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00080691	0,000	n/mL
01/06/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00081003	0,000	n/mL
01/06/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080989	0,000	n/mL
01/06/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080985	0,000	n/mL
01/06/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080986	0,000	n/mL
01/06/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080990	0,000	n/mL
01/06/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	00080991	0,000	n/mL
15/06/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00081272	0,000	n/mL
15/06/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00081270	0,000	n/mL
15/06/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00081271	0,000	n/mL

Nombre d'analyses : 27

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du deuxième trimestre 2017****Dans la commune de : ANTONY****pH**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	PLV - Code	Résultat	Unité
11/04/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080134	7,650	unitépH
11/04/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080134	7,500	unitépH
11/04/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00080133	7,700	unitépH
11/04/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00080133	7,500	unitépH
11/04/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	00080132	7,650	unitépH
11/04/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	00080132	7,500	unitépH
11/04/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080136	7,700	unitépH
11/04/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080136	7,500	unitépH
11/04/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00080242	7,650	unitépH
11/04/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00080242	7,400	unitépH
19/04/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	00080287	7,700	unitépH
19/04/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	00080287	7,400	unitépH
19/04/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	00080274	7,650	unitépH
19/04/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	00080274	7,500	unitépH
19/04/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080290	7,750	unitépH
19/04/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080290	7,500	unitépH
19/04/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080275	7,650	unitépH
19/04/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080275	7,500	unitépH
28/04/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080438	7,700	unitépH
28/04/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080438	7,500	unitépH
02/05/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080451	7,550	unitépH
02/05/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080451	7,500	unitépH
02/05/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	00080448	7,550	unitépH
02/05/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	00080448	7,400	unitépH
02/05/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	00080452	7,550	unitépH
02/05/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	00080452	7,400	unitépH
02/05/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080461	7,700	unitépH
02/05/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080461	7,400	unitépH
02/05/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTON'	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	00080450	7,550	unitépH
02/05/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTON'	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	00080450	7,400	unitépH
16/05/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00080690	7,550	unitépH
16/05/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00080690	7,500	unitépH
16/05/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080696	7,600	unitépH
16/05/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080696	7,300	unitépH
16/05/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00080691	7,550	unitépH
16/05/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00080691	7,400	unitépH
01/06/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00081003	7,500	unitépH
01/06/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00081003	7,300	unitépH
01/06/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080989	7,500	unitépH
01/06/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080989	7,300	unitépH
01/06/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080985	7,500	unitépH
01/06/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080985	7,300	unitépH

RESULTATS DETAILLÉS DU CONTRÔLE SANITAIRE

au cours du deuxième trimestre 2017

Dans la commune de : **ANTONY**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	PLV - Code	Résultat	Unité
01/06/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080986	7,500	unitépH
01/06/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080986	7,300	unitépH
01/06/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080990	7,500	unitépH
01/06/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080990	7,300	unitépH
01/06/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	00080991	7,550	unitépH
01/06/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	00080991	7,400	unitépH
15/06/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00081272	7,530	unitépH
15/06/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00081272	7,400	unitépH
15/06/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00081270	7,520	unitépH
15/06/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00081270	7,500	unitépH
15/06/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00081271	7,560	unitépH
15/06/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00081271	7,500	unitépH

Nombre d'analyses : 54

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du deuxième trimestre 2017****Dans la commune de : ANTONY****Conductivité**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	PLV - Code	Résultat	Unité
11/04/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080134	562,000	µS/cm
11/04/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00080133	547,000	µS/cm
11/04/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	00080132	542,000	µS/cm
11/04/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080136	548,000	µS/cm
11/04/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00080242	556,000	µS/cm
19/04/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	00080287	547,000	µS/cm
19/04/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	00080274	546,000	µS/cm
19/04/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080290	546,000	µS/cm
19/04/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080275	570,000	µS/cm
28/04/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080438	558,000	µS/cm
02/05/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080451	553,000	µS/cm
02/05/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	00080448	549,000	µS/cm
02/05/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	00080452	559,000	µS/cm
02/05/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080461	561,000	µS/cm
02/05/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTON	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	00080450	550,000	µS/cm
16/05/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00080690	543,000	µS/cm
16/05/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080696	547,000	µS/cm
16/05/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00080691	546,000	µS/cm
01/06/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00081003	521,000	µS/cm
01/06/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080989	521,000	µS/cm
01/06/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080985	542,000	µS/cm
01/06/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080986	522,000	µS/cm
01/06/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080990	539,000	µS/cm
01/06/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	00080991	532,000	µS/cm
15/06/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00081272	539,000	µS/cm
15/06/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00081270	550,000	µS/cm
15/06/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00081271	537,000	µS/cm

Nombre d'analyses : 27

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREau cours du **deuxième trimestre 2017**Dans la commune de : **ANTONY****Ammonium (en NH4)**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	PLV - Code	Résultat	Unité
11/04/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080134	0,000	mg/L
11/04/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00080133	0,000	mg/L
11/04/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	00080132	0,000	mg/L
11/04/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080136	0,000	mg/L
11/04/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00080242	0,000	mg/L
19/04/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	00080287	0,000	mg/L
19/04/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	00080274	0,000	mg/L
19/04/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080290	0,000	mg/L
19/04/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080275	0,000	mg/L
28/04/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080438	0,000	mg/L
02/05/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080451	0,000	mg/L
02/05/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	00080448	0,000	mg/L
02/05/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	00080452	0,000	mg/L
02/05/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080461	0,000	mg/L
02/05/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTON	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	00080450	0,000	mg/L
16/05/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00080690	0,000	mg/L
16/05/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080696	0,000	mg/L
16/05/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00080691	0,000	mg/L
01/06/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00081003	0,000	mg/L
01/06/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080989	0,000	mg/L
01/06/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080985	0,000	mg/L
01/06/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080986	0,000	mg/L
01/06/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080990	0,000	mg/L
01/06/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	00080991	0,000	mg/L
15/06/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00081272	0,000	mg/L
15/06/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00081270	0,000	mg/L
15/06/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00081271	0,000	mg/L

Nombre d'analyses : 27**Fer total**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	PLV - Code	Résultat	Unité
11/04/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00080242	0,000	µg/l

Nombre d'analyses : 1

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du deuxième trimestre 2017****Dans la commune de : ANTONY****Chlore libre**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	PLV - Code	Résultat	Unité
11/04/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080134	0,420	mg/LCl2
11/04/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00080133	0,200	mg/LCl2
11/04/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	00080132	0,040	mg/LCl2
11/04/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080136	0,450	mg/LCl2
11/04/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00080242	0,450	mg/LCl2
19/04/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	00080287	0,300	mg/LCl2
19/04/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	00080274	0,290	mg/LCl2
19/04/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080290	0,240	mg/LCl2
19/04/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080275	0,330	mg/LCl2
28/04/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080438	0,200	mg/LCl2
02/05/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080451	0,370	mg/LCl2
02/05/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	00080448	0,340	mg/LCl2
02/05/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	00080452	0,340	mg/LCl2
02/05/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080461	0,230	mg/LCl2
02/05/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTON	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	00080450	0,340	mg/LCl2
16/05/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00080690	0,310	mg/LCl2
16/05/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080696	0,270	mg/LCl2
16/05/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00080691	0,250	mg/LCl2
01/06/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00081003	0,190	mg/LCl2
01/06/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080989	0,280	mg/LCl2
01/06/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080985	0,240	mg/LCl2
01/06/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080986	0,270	mg/LCl2
01/06/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080990	0,210	mg/LCl2
01/06/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	00080991	0,130	mg/LCl2
15/06/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00081272	0,110	mg/LCl2
15/06/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00081270	0,390	mg/LCl2
15/06/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00081271	0,340	mg/LCl2

Nombre d'analyses : 27

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du deuxième trimestre 2017****Dans la commune de : ANTONY****Chlore total**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	PLV - Code	Résultat	Unité
11/04/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080134	0,470	mg/LCl2
11/04/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00080133	0,260	mg/LCl2
11/04/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	00080132	0,060	mg/LCl2
11/04/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080136	0,490	mg/LCl2
11/04/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00080242	0,510	mg/LCl2
19/04/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	00080287	0,400	mg/LCl2
19/04/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	00080274	0,330	mg/LCl2
19/04/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080290	0,320	mg/LCl2
19/04/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080275	0,370	mg/LCl2
28/04/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080438	0,270	mg/LCl2
02/05/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080451	0,420	mg/LCl2
02/05/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	00080448	0,370	mg/LCl2
02/05/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	00080452	0,360	mg/LCl2
02/05/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080461	0,360	mg/LCl2
02/05/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTON	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	00080450	0,380	mg/LCl2
16/05/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00080690	0,390	mg/LCl2
16/05/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080696	0,330	mg/LCl2
16/05/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00080691	0,350	mg/LCl2
01/06/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00081003	0,250	mg/LCl2
01/06/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080989	0,340	mg/LCl2
01/06/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080985	0,310	mg/LCl2
01/06/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080986	0,320	mg/LCl2
01/06/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080990	0,260	mg/LCl2
01/06/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	00080991	0,190	mg/LCl2
15/06/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00081272	0,170	mg/LCl2
15/06/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00081270	0,460	mg/LCl2
15/06/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00081271	0,400	mg/LCl2

Nombre d'analyses : 27

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du deuxième trimestre 2017****Dans la commune de : ANTONY****Température de l'eau**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	PLV - Code	Résultat	Unité
11/04/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080134	14,800	°C
11/04/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00080133	14,200	°C
11/04/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	00080132	14,900	°C
11/04/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080136	14,600	°C
11/04/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00080242	14,500	°C
19/04/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	00080287	14,100	°C
19/04/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	00080274	14,900	°C
19/04/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080290	15,500	°C
19/04/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080275	16,000	°C
28/04/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080438	15,100	°C
02/05/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080451	14,200	°C
02/05/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	00080448	14,100	°C
02/05/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	00080452	14,900	°C
02/05/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080461	13,500	°C
02/05/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTON	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	00080450	14,300	°C
16/05/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00080690	17,100	°C
16/05/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080696	16,800	°C
16/05/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00080691	16,700	°C
01/06/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00081003	19,700	°C
01/06/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080989	22,100	°C
01/06/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080985	21,800	°C
01/06/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080986	22,400	°C
01/06/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080990	18,500	°C
01/06/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	00080991	21,600	°C
15/06/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00081272	22,800	°C
15/06/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00081270	21,900	°C
15/06/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00081271	22,300	°C

Nombre d'analyses : 27

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

au cours du deuxième trimestre 2017

Dans la commune de : **ANTONY**

Escherichia coli /100ml -MF

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	PLV - Code	Résultat	Unité
11/04/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080134	0,000	n/100mL
11/04/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00080133	0,000	n/100mL
11/04/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	00080132	0,000	n/100mL
11/04/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080136	0,000	n/100mL
11/04/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00080242	0,000	n/100mL
19/04/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	00080287	0,000	n/100mL
19/04/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	00080274	0,000	n/100mL
19/04/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080290	0,000	n/100mL
19/04/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080275	0,000	n/100mL
28/04/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080438	0,000	n/100mL
02/05/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080451	0,000	n/100mL
02/05/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	00080448	0,000	n/100mL
02/05/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	00080452	0,000	n/100mL
02/05/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080461	0,000	n/100mL
02/05/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTON	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	00080450	0,000	n/100mL
16/05/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00080690	0,000	n/100mL
16/05/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080696	0,000	n/100mL
16/05/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00080691	0,000	n/100mL
01/06/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00081003	0,000	n/100mL
01/06/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080989	0,000	n/100mL
01/06/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080985	0,000	n/100mL
01/06/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080986	0,000	n/100mL
01/06/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080990	0,000	n/100mL
01/06/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	00080991	0,000	n/100mL
15/06/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00081272	0,000	n/100mL
15/06/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00081270	0,000	n/100mL
15/06/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00081271	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 27

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du deuxième trimestre 2017****Dans la commune de : ANTONY****Aluminium total µg/l**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	PLV - Code	Résultat	Unité
11/04/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080134	37,000	µg/l
11/04/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00080133	40,000	µg/l
11/04/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	00080132	30,000	µg/l
11/04/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080136	41,000	µg/l
11/04/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00080242	41,000	µg/l
19/04/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	00080287	37,000	µg/l
19/04/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	00080274	35,000	µg/l
19/04/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080290	39,000	µg/l
19/04/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080275	33,000	µg/l
28/04/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080438	35,000	µg/l
02/05/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080451	33,000	µg/l
02/05/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	00080448	34,000	µg/l
02/05/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	00080452	32,000	µg/l
02/05/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080461	36,000	µg/l
02/05/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTON	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	00080450	34,000	µg/l
16/05/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00080690	26,000	µg/l
16/05/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080696	31,000	µg/l
16/05/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00080691	32,000	µg/l
01/06/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00081003	41,000	µg/l
01/06/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080989	43,000	µg/l
01/06/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080985	42,000	µg/l
01/06/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080986	43,000	µg/l
01/06/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080990	39,000	µg/l
01/06/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	00080991	37,000	µg/l
15/06/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00081272	35,000	µg/l
15/06/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00081270	39,000	µg/l
15/06/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00081271	44,000	µg/l

Nombre d'analyses : 27

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du deuxième trimestre 2017****Dans la commune de : ANTONY****Turbidité néphélogéométrique NFU**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	PLV - Code	Résultat	Unité
11/04/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080134	0,000	NFU
11/04/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00080133	0,100	NFU
11/04/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	00080132	0,260	NFU
11/04/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080136	0,000	NFU
11/04/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00080242	0,000	NFU
19/04/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	00080287	0,000	NFU
19/04/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	00080274	0,000	NFU
19/04/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080290	0,000	NFU
19/04/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080275	0,000	NFU
28/04/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080438	0,000	NFU
02/05/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080451	0,000	NFU
02/05/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	00080448	0,000	NFU
02/05/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	00080452	0,000	NFU
02/05/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080461	0,000	NFU
02/05/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTON	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	00080450	0,000	NFU
16/05/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00080690	0,120	NFU
16/05/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080696	0,360	NFU
16/05/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00080691	0,370	NFU
01/06/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00081003	0,100	NFU
01/06/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080989	0,000	NFU
01/06/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080985	0,120	NFU
01/06/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080986	0,200	NFU
01/06/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080990	0,000	NFU
01/06/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	00080991	0,000	NFU
15/06/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00081272	0,180	NFU
15/06/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00081270	0,140	NFU
15/06/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00081271	0,000	NFU

Nombre d'analyses : 27

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du deuxième trimestre 2017****Dans la commune de : ANTONY****Bactéries coliformes /100ml-MS**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	PLV - Code	Résultat	Unité
11/04/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080134	0,000	n/100mL
11/04/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00080133	0,000	n/100mL
11/04/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	00080132	0,000	n/100mL
11/04/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080136	0,000	n/100mL
11/04/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00080242	0,000	n/100mL
19/04/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	00080287	0,000	n/100mL
19/04/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	00080274	0,000	n/100mL
19/04/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080290	0,000	n/100mL
19/04/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080275	0,000	n/100mL
28/04/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080438	0,000	n/100mL
02/05/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	00080451	0,000	n/100mL
02/05/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	00080448	0,000	n/100mL
02/05/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	00080452	0,000	n/100mL
02/05/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080461	0,000	n/100mL
02/05/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTON	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	00080450	0,000	n/100mL
16/05/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00080690	0,000	n/100mL
16/05/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	00080696	0,000	n/100mL
16/05/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00080691	0,000	n/100mL
01/06/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	00081003	0,000	n/100mL
01/06/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	00080989	0,000	n/100mL
01/06/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	00080985	0,000	n/100mL
01/06/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	00080986	0,000	n/100mL
01/06/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BE	1 RUE D'ARTOIS	00080990	0,000	n/100mL
01/06/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	00080991	0,000	n/100mL
15/06/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	00081272	0,000	n/100mL
15/06/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	00081270	0,000	n/100mL
15/06/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	00081271	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 27