



## Agence Régionale de Santé

Délégation départementale des Hauts de Seine  
Service Santé Environnement

Préfecture des Hauts-de-Seine

### Bilan mensuel des analyses du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable

dans la commune de : **ANTONY**

au cours du mois de mai 2018

#### Paramètres et normes

La vérification de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectuée sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et des paramètres microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Limite de qualité (valeur impérative)	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Entérocoques	0			n/100mL
Escherichia coli /100ml -MF	0			n/100mL
Bactéries et spores sulfito-réducteurs			0	n/100mL
pH		6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C		200	1100	µS/cm
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )			0,1	mg/L
Fer total			200	µg/l
Bactéries coliformes /100ml-MS			0	n/100mL

*Les germes aérobies revivifiables à 22°C et à 37°C doivent varier dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle.  
Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés en fonction du traitement utilisé par l'usine de production d'eau.*

#### RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES

Dans la commune de : **ANTONY** 9 prélèvements ont été réalisés

Nombre total de résultats d'analyses dépassant les limites de qualité :	<b>0</b>	Nombre de dépassements des références de qualité :	<b>0</b>
---	----------	--	----------

**L'ensemble des prélèvements a montré une eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour les paramètres mesurés.**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
Affichage obligatoire en mairie

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : **ANTONY** au cours du mois de mai 2018*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Aluminium total µg/l**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/05/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	40,00	µg/l
04/05/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	36,00	µg/l
04/05/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	41,00	µg/l
16/05/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	48,00	µg/l
25/05/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	41,00	µg/l
25/05/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	48,00	µg/l
25/05/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	47,00	µg/l
25/05/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	41,00	µg/l
25/05/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	41,00	µg/l

Nombre d'analyses : 9

**Ammonium (en NH4)**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/05/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	mg/L
04/05/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	mg/L
04/05/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	mg/L
16/05/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	mg/L
25/05/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	mg/L
25/05/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	mg/L
25/05/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	mg/L
25/05/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	mg/L
25/05/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 9

**Bactéries coliformes /100ml-MS**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/05/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/100mL
04/05/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/100mL
04/05/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/100mL
16/05/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/100mL
25/05/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/100mL
25/05/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/100mL
25/05/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/100mL
25/05/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/100mL
25/05/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/100mL

Nombre d'analyses : 9

**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/05/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/100mL
04/05/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/100mL
04/05/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/100mL
16/05/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/100mL
25/05/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/100mL
25/05/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/100mL
25/05/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/100mL
25/05/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/100mL
25/05/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/100mL

Nombre d'analyses : 9

**Conductivité**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/05/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	561,00	µS/cm
04/05/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	568,00	µS/cm
04/05/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	557,00	µS/cm
16/05/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	552,00	µS/cm
25/05/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	539,00	µS/cm
25/05/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	542,00	µS/cm
25/05/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	549,00	µS/cm
25/05/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	554,00	µS/cm
25/05/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	552,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 9

**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/05/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/100mL
04/05/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/100mL
04/05/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/100mL
16/05/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/100mL
25/05/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/100mL
25/05/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/100mL
25/05/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/100mL
25/05/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/100mL
25/05/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/100mL

Nombre d'analyses : 9

**Escherichia coli /100ml -MF**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/05/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/100mL
04/05/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/100mL
04/05/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/100mL
16/05/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/100mL
25/05/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/100mL
25/05/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/100mL
25/05/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/100mL
25/05/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/100mL
25/05/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/100mL

Nombre d'analyses : 9

**Germes à 22°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/05/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/mL
04/05/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/mL
04/05/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/mL
16/05/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/mL
25/05/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/mL
25/05/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/mL
25/05/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/mL
25/05/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/mL
25/05/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

## Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/05/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/mL
04/05/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	1,00	n/mL
04/05/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/mL
16/05/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/mL
25/05/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/mL
25/05/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	3,00	n/mL
25/05/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/mL
25/05/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	5,00	n/mL
25/05/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/05/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	7,60	unitépH
04/05/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	7,58	unitépH
04/05/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	7,57	unitépH
16/05/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	7,57	unitépH
25/05/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	7,58	unitépH
25/05/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	7,58	unitépH
25/05/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	7,53	unitépH
25/05/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	7,59	unitépH
25/05/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	7,55	unitépH

Nombre d'analyses : 9

## Turbidité néphélométrique NFU

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/05/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0,16	NFU
04/05/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,15	NFU
04/05/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,16	NFU
16/05/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	NFU
25/05/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,13	NFU
25/05/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,15	NFU
25/05/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	NFU
25/05/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,17	NFU
25/05/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	NFU

Nombre d'analyses : 9