

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : ANTONY**  
**au cours du mois de décembre 2018**

**Paramètres et normes**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélobimétrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**

**Dans la commune de : ANTONY 10 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>0</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**L'ensemble des prélèvements a montré une eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour les paramètres mesurés.**

**Résultats ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique**  
**Affichage obligatoire en mairie**

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : **ANTONY** au cours du mois de décembre 2018*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/12/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0.00	n/(100mL)
14/12/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0.00	n/(100mL)
14/12/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0.00	n/(100mL)
19/12/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0.00	n/(100mL)
19/12/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0.00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 10**

**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/12/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0.00	n/(100mL)
14/12/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0.00	n/(100mL)
14/12/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0.00	n/(100mL)
19/12/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0.00	n/(100mL)
19/12/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0.00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 10**

**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/12/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0.00	n/(100mL)
14/12/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0.00	n/(100mL)
14/12/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0.00	n/(100mL)
19/12/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0.00	n/(100mL)
19/12/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0.00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 10**

**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/12/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0.00	n/(100mL)
03/12/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0.00	n/(100mL)
14/12/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0.00	n/(100mL)
14/12/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0.00	n/(100mL)
19/12/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0.00	n/(100mL)
19/12/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0.00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 10**

## Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/12/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	6,00	n/mL
03/12/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/mL
03/12/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
03/12/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/mL
03/12/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/mL
03/12/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	n/mL
14/12/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/mL
14/12/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/mL
19/12/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,00	n/mL
19/12/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

## Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/12/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/mL
03/12/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/mL
03/12/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
03/12/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/mL
03/12/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/mL
03/12/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	n/mL
14/12/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	2,00	n/mL
14/12/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/mL
19/12/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,00	n/mL
19/12/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

## Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/12/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,22	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
03/12/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,26	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
03/12/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,26	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
03/12/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,30	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
03/12/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,28	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
03/12/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,18	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
14/12/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,26	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
14/12/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,23	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
19/12/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,20	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
19/12/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,25	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 10

## Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/12/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,29	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
03/12/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,32	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
03/12/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,31	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
03/12/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,37	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
03/12/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,34	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
03/12/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,25	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
14/12/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,33	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
14/12/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,27	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
19/12/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,26	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
19/12/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,29	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 10

## Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/12/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	37,00	µg/L
03/12/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	37,00	µg/L
03/12/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	32,00	µg/L
03/12/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	37,00	µg/L
03/12/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	34,00	µg/L
03/12/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	35,00	µg/L
14/12/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	39,00	µg/L
14/12/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	43,00	µg/L
19/12/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	35,00	µg/L
19/12/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	34,00	µg/L

Nombre d'analyses : 10

## Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/12/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	mg/L
03/12/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	mg/L
03/12/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	mg/L
03/12/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	mg/L
03/12/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	mg/L
03/12/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	mg/L
14/12/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	mg/L
14/12/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	mg/L
19/12/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,00	mg/L
19/12/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 10

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/12/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	7,60	unité pH
03/12/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	7,67	unité pH
03/12/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	7,60	unité pH
03/12/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	7,71	unité pH
03/12/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	7,60	unité pH
03/12/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	7,64	unité pH
03/12/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	7,60	unité pH
03/12/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	7,63	unité pH
03/12/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	7,67	unité pH
03/12/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	7,60	unité pH
03/12/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	7,60	unité pH
03/12/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	7,69	unité pH
14/12/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	7,60	unité pH
14/12/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	7,72	unité pH
14/12/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	7,79	unité pH
14/12/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	7,60	unité pH
19/12/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	7,60	unité pH
19/12/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	7,70	unité pH
19/12/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,70	unité pH
19/12/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,74	unité pH

Nombre d'analyses : 20

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/12/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	537,00	µS/cm
03/12/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	544,00	µS/cm
03/12/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	550,00	µS/cm
03/12/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	550,00	µS/cm
03/12/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	547,00	µS/cm
03/12/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	550,00	µS/cm
14/12/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	538,00	µS/cm
14/12/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	528,00	µS/cm
19/12/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	537,00	µS/cm
19/12/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	542,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 10

## Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/12/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	11,60	°C
03/12/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	10,00	°C
03/12/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	10,70	°C
03/12/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	12,70	°C
03/12/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	10,40	°C
03/12/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	11,10	°C
14/12/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	10,50	°C
14/12/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	11,00	°C
19/12/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	10,30	°C
19/12/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	10,50	°C

Nombre d'analyses : 10

## Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/12/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,10	NFU
03/12/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	NFU
03/12/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	NFU
03/12/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	NFU
03/12/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,11	NFU
03/12/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,10	NFU
14/12/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,10	NFU
14/12/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,12	NFU
19/12/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,00	NFU
19/12/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	NFU

Nombre d'analyses : 10