



**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : ANTONY
au cours du mois de mars 2025**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

| Paramètres | Référence de qualité minimale | Référence de qualité maximale | Unité |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|
| Escherichia coli /100ml - MF | - | 0 | n/(100mL) |
| Entérocoques /100ml-MS | - | 0 | n/(100mL) |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | - | 0 | n/(100mL) |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | - | 0 | n/(100mL) |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | - | variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle | n/mL |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | - | variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle | n/mL |
| Chlore libre (1) | 0.05 | - | mg(Cl ₂)/L |
| Chlore total (1) | 0.05 | - | mg(Cl ₂)/L |
| Aluminium total µg/l (2) | - | 200 | µg/L |
| Fer total (2) | - | 200 | µg/L |
| Ammonium (en NH ₄) | - | 0,1 | mg/L |
| pH | 6,5 | 9 | unité pH |
| Conductivité à 25°C | 200 | 1100 | µS/cm |
| Température de l'eau | - | 25 | °C |
| Turbidité néphélométrique NFU | - | 2 | NFU |

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : ANTONY

10 prélèvements ont été réalisés

| | | | |
|--------------------------------------|----------|---|----------|
| Dépassement des limites de qualité : | 0 | Dépassement des références de qualité : | 0 |
|--------------------------------------|----------|---|----------|

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA3--rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : ANTONY au cours du mois de mars 2025***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

| Date | Lieu de prélèvement | Adresse | Résultat | Unité |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| 04/03/25 | S2 MAISON DE RETRAITE | 1 BIS RUE DU MONT BLANC | 0,00 | n/(100mL) |
| 04/03/25 | S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER | 1 RUE D'ARTOIS | 0,00 | n/(100mL) |
| 04/03/25 | S5 CENTRE DE REEDUCATION | 37 RUE JULIEN PERRIN | 0,00 | n/(100mL) |
| 04/03/25 | S6 CRECHE | 15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES | 0,00 | n/(100mL) |
| 07/03/25 | S1 CENTRE ANDRE MALRAUX | 67 AVENUE LEON JOUHAUX | 0,00 | n/(100mL) |
| 12/03/25 | SR-D2 VOLONTAIRE | 88 RUE DE LA FONTAINE GRELOT | 0,00 | n/(100mL) |
| 13/03/25 | S6 SOUS PREFECTURE | 99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,00 | n/(100mL) |
| 13/03/25 | S4 MATERNELLE JEAN MOULIN | 9 RUE JEAN MOULIN | 0,00 | n/(100mL) |
| 13/03/25 | S3 KEEP COOL | 97 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC | 0,00 | n/(100mL) |
| 13/03/25 | S2 CRECHE LES PETITS PRINCES | 246 RUE ADOLPHE PAJEAUD | 0,00 | n/(100mL) |

Nombre d'analyses : 10**Entérocoques**

| Date | Lieu de prélèvement | Adresse | Résultat | Unité |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| 04/03/25 | S2 MAISON DE RETRAITE | 1 BIS RUE DU MONT BLANC | 0,00 | n/(100mL) |
| 04/03/25 | S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER | 1 RUE D'ARTOIS | 0,00 | n/(100mL) |
| 04/03/25 | S5 CENTRE DE REEDUCATION | 37 RUE JULIEN PERRIN | 0,00 | n/(100mL) |
| 04/03/25 | S6 CRECHE | 15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES | 0,00 | n/(100mL) |
| 07/03/25 | S1 CENTRE ANDRE MALRAUX | 67 AVENUE LEON JOUHAUX | 0,00 | n/(100mL) |
| 12/03/25 | SR-D2 VOLONTAIRE | 88 RUE DE LA FONTAINE GRELOT | 0,00 | n/(100mL) |
| 13/03/25 | S6 SOUS PREFECTURE | 99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,00 | n/(100mL) |
| 13/03/25 | S4 MATERNELLE JEAN MOULIN | 9 RUE JEAN MOULIN | 0,00 | n/(100mL) |
| 13/03/25 | S3 KEEP COOL | 97 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC | 0,00 | n/(100mL) |
| 13/03/25 | S2 CRECHE LES PETITS PRINCES | 246 RUE ADOLPHE PAJEAUD | 0,00 | n/(100mL) |

Nombre d'analyses : 10**Bactéries coliformes**

| Date | Lieu de prélèvement | Adresse | Résultat | Unité |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| 04/03/25 | S2 MAISON DE RETRAITE | 1 BIS RUE DU MONT BLANC | 0,00 | n/(100mL) |
| 04/03/25 | S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER | 1 RUE D'ARTOIS | 0,00 | n/(100mL) |
| 04/03/25 | S5 CENTRE DE REEDUCATION | 37 RUE JULIEN PERRIN | 0,00 | n/(100mL) |
| 04/03/25 | S6 CRECHE | 15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES | 0,00 | n/(100mL) |
| 07/03/25 | S1 CENTRE ANDRE MALRAUX | 67 AVENUE LEON JOUHAUX | 0,00 | n/(100mL) |
| 12/03/25 | SR-D2 VOLONTAIRE | 88 RUE DE LA FONTAINE GRELOT | 0,00 | n/(100mL) |
| 13/03/25 | S6 SOUS PREFECTURE | 99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,00 | n/(100mL) |
| 13/03/25 | S4 MATERNELLE JEAN MOULIN | 9 RUE JEAN MOULIN | 0,00 | n/(100mL) |
| 13/03/25 | S3 KEEP COOL | 97 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC | 0,00 | n/(100mL) |
| 13/03/25 | S2 CRECHE LES PETITS PRINCES | 246 RUE ADOLPHE PAJEAUD | 0,00 | n/(100mL) |

Nombre d'analyses : 10**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

| Date | Lieu de prélèvement | Adresse | Résultat | Unité |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| 04/03/25 | S2 MAISON DE RETRAITE | 1 BIS RUE DU MONT BLANC | 0,00 | n/(100mL) |
| 04/03/25 | S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER | 1 RUE D'ARTOIS | 0,00 | n/(100mL) |
| 04/03/25 | S5 CENTRE DE REEDUCATION | 37 RUE JULIEN PERRIN | 0,00 | n/(100mL) |
| 04/03/25 | S6 CRECHE | 15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES | 0,00 | n/(100mL) |
| 07/03/25 | S1 CENTRE ANDRE MALRAUX | 67 AVENUE LEON JOUHAUX | 0,00 | n/(100mL) |
| 12/03/25 | SR-D2 VOLONTAIRE | 88 RUE DE LA FONTAINE GRELOT | 0,00 | n/(100mL) |
| 13/03/25 | S6 SOUS PREFECTURE | 99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,00 | n/(100mL) |
| 13/03/25 | S4 MATERNELLE JEAN MOULIN | 9 RUE JEAN MOULIN | 0,00 | n/(100mL) |
| 13/03/25 | S3 KEEP COOL | 97 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC | 0,00 | n/(100mL) |
| 13/03/25 | S2 CRECHE LES PETITS PRINCES | 246 RUE ADOLPHE PAJEAUD | 0,00 | n/(100mL) |

Nombre d'analyses : 10

Germes à 22°C

| Date | Lieu de prélèvement | Adresse | Résultat | Unité |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-------|
| 04/03/25 | S2 MAISON DE RETRAITE | 1 BIS RUE DU MONT BLANC | 100,00 | n/mL |
| 04/03/25 | S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER | 1 RUE D'ARTOIS | 0,00 | n/mL |
| 04/03/25 | S5 CENTRE DE REEDUCATION | 37 RUE JULIEN PERRIN | 0,00 | n/mL |
| 04/03/25 | S6 CRECHE | 15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES | 0,00 | n/mL |
| 07/03/25 | S1 CENTRE ANDRE MALRAUX | 67 AVENUE LEON JOUHAUX | 57,00 | n/mL |
| 12/03/25 | SR-D2 VOLONTAIRE | 88 RUE DE LA FONTAINE GRELOT | 0,00 | n/mL |
| 13/03/25 | S6 SOUS PREFECTURE | 99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 2,00 | n/mL |
| 13/03/25 | S4 MATERNELLE JEAN MOULIN | 9 RUE JEAN MOULIN | 2,00 | n/mL |
| 13/03/25 | S3 KEEP COOL | 97 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC | 0,00 | n/mL |
| 13/03/25 | S2 CRECHE LES PETITS PRINCES | 246 RUE ADOLPHE PAJEAUD | 0,00 | n/mL |

Nombre d'analyses : 10

Germes à 37°C

| Date | Lieu de prélèvement | Adresse | Résultat | Unité |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-------|
| 04/03/25 | S2 MAISON DE RETRAITE | 1 BIS RUE DU MONT BLANC | 210,00 | n/mL |
| 04/03/25 | S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER | 1 RUE D'ARTOIS | 0,00 | n/mL |
| 04/03/25 | S5 CENTRE DE REEDUCATION | 37 RUE JULIEN PERRIN | 0,00 | n/mL |
| 04/03/25 | S6 CRECHE | 15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES | 0,00 | n/mL |
| 07/03/25 | S1 CENTRE ANDRE MALRAUX | 67 AVENUE LEON JOUHAUX | 67,00 | n/mL |
| 12/03/25 | SR-D2 VOLONTAIRE | 88 RUE DE LA FONTAINE GRELOT | 1,00 | n/mL |
| 13/03/25 | S6 SOUS PREFECTURE | 99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,00 | n/mL |
| 13/03/25 | S4 MATERNELLE JEAN MOULIN | 9 RUE JEAN MOULIN | 1,00 | n/mL |
| 13/03/25 | S3 KEEP COOL | 97 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC | 1,00 | n/mL |
| 13/03/25 | S2 CRECHE LES PETITS PRINCES | 246 RUE ADOLPHE PAJEAUD | 0,00 | n/mL |

Nombre d'analyses : 10

Chlore libre

| Date | Lieu de prélèvement | Adresse | Résultat | Unité |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|
| 04/03/25 | S2 MAISON DE RETRAITE | 1 BIS RUE DU MONT BLANC | 0,32 | mg(Cl ₂)/L |
| 04/03/25 | S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER | 1 RUE D'ARTOIS | 0,11 | mg(Cl ₂)/L |
| 04/03/25 | S5 CENTRE DE REEDUCATION | 37 RUE JULIEN PERRIN | 0,18 | mg(Cl ₂)/L |
| 04/03/25 | S6 CRECHE | 15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES | 0,25 | mg(Cl ₂)/L |
| 07/03/25 | S1 CENTRE ANDRE MALRAUX | 67 AVENUE LEON JOUHAUX | 0,18 | mg(Cl ₂)/L |
| 12/03/25 | SR-D2 VOLONTAIRE | 88 RUE DE LA FONTAINE GRELOT | 0,15 | mg(Cl ₂)/L |
| 13/03/25 | S6 SOUS PREFECTURE | 99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,17 | mg(Cl ₂)/L |
| 13/03/25 | S4 MATERNELLE JEAN MOULIN | 9 RUE JEAN MOULIN | 0,26 | mg(Cl ₂)/L |
| 13/03/25 | S3 KEEP COOL | 97 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC | 0,25 | mg(Cl ₂)/L |
| 13/03/25 | S2 CRECHE LES PETITS PRINCES | 246 RUE ADOLPHE PAJEAUD | 0,30 | mg(Cl ₂)/L |

Nombre d'analyses : 10

Chlore total

| Date | Lieu de prélèvement | Adresse | Résultat | Unité |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|
| 04/03/25 | S2 MAISON DE RETRAITE | 1 BIS RUE DU MONT BLANC | 0,41 | mg(Cl ₂)/L |
| 04/03/25 | S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER | 1 RUE D'ARTOIS | 0,25 | mg(Cl ₂)/L |
| 04/03/25 | S5 CENTRE DE REEDUCATION | 37 RUE JULIEN PERRIN | 0,20 | mg(Cl ₂)/L |
| 04/03/25 | S6 CRECHE | 15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES | 0,30 | mg(Cl ₂)/L |
| 07/03/25 | S1 CENTRE ANDRE MALRAUX | 67 AVENUE LEON JOUHAUX | 0,28 | mg(Cl ₂)/L |
| 12/03/25 | SR-D2 VOLONTAIRE | 88 RUE DE LA FONTAINE GRELOT | 0,24 | mg(Cl ₂)/L |
| 13/03/25 | S6 SOUS PREFECTURE | 99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,31 | mg(Cl ₂)/L |
| 13/03/25 | S4 MATERNELLE JEAN MOULIN | 9 RUE JEAN MOULIN | 0,32 | mg(Cl ₂)/L |
| 13/03/25 | S3 KEEP COOL | 97 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC | 0,30 | mg(Cl ₂)/L |
| 13/03/25 | S2 CRECHE LES PETITS PRINCES | 246 RUE ADOLPHE PAJEAUD | 0,37 | mg(Cl ₂)/L |

Nombre d'analyses : 10

Aluminium

| Date | Lieu de prélèvement | Adresse | Résultat | Unité |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-------|
| 04/03/25 | S2 MAISON DE RETRAITE | 1 BIS RUE DU MONT BLANC | 59,00 | µg/L |
| 04/03/25 | S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER | 1 RUE D'ARTOIS | 33,00 | µg/L |
| 04/03/25 | S5 CENTRE DE REEDUCATION | 37 RUE JULIEN PERRIN | 41,00 | µg/L |
| 04/03/25 | S6 CRECHE | 15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES | 32,00 | µg/L |
| 07/03/25 | S1 CENTRE ANDRE MALRAUX | 67 AVENUE LEON JOUHAUX | 28,00 | µg/L |
| 12/03/25 | SR-D2 VOLONTAIRE | 88 RUE DE LA FONTAINE GRELOT | 41,00 | µg/L |
| 13/03/25 | S6 SOUS PREFECTURE | 99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 38,00 | µg/L |
| 13/03/25 | S4 MATERNELLE JEAN MOULIN | 9 RUE JEAN MOULIN | 40,00 | µg/L |
| 13/03/25 | S3 KEEP COOL | 97 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC | 39,00 | µg/L |
| 13/03/25 | S2 CRECHE LES PETITS PRINCES | 246 RUE ADOLPHE PAJEAUD | 41,00 | µg/L |
| Nombre d'analyses : 10 | | | | |

Fer

| Date | Lieu de prélèvement | Adresse | Résultat | Unité |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|----------|-------|
| 12/03/25 | SR-D2 VOLONTAIRE | 88 RUE DE LA FONTAINE GRELOT | 0,00 | µg/L |
| Nombre d'analyses : 1 | | | | |

Ammonium

| Date | Lieu de prélèvement | Adresse | Résultat | Unité |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-------|
| 04/03/25 | S2 MAISON DE RETRAITE | 1 BIS RUE DU MONT BLANC | 0,00 | mg/L |
| 04/03/25 | S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER | 1 RUE D'ARTOIS | 0,00 | mg/L |
| 04/03/25 | S5 CENTRE DE REEDUCATION | 37 RUE JULIEN PERRIN | 0,00 | mg/L |
| 04/03/25 | S6 CRECHE | 15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES | 0,00 | mg/L |
| 07/03/25 | S1 CENTRE ANDRE MALRAUX | 67 AVENUE LEON JOUHAUX | 0,00 | mg/L |
| 12/03/25 | SR-D2 VOLONTAIRE | 88 RUE DE LA FONTAINE GRELOT | 0,00 | mg/L |
| 13/03/25 | S6 SOUS PREFECTURE | 99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,00 | mg/L |
| 13/03/25 | S4 MATERNELLE JEAN MOULIN | 9 RUE JEAN MOULIN | 0,00 | mg/L |
| 13/03/25 | S3 KEEP COOL | 97 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC | 0,00 | mg/L |
| 13/03/25 | S2 CRECHE LES PETITS PRINCES | 246 RUE ADOLPHE PAJEAUD | 0,00 | mg/L |
| Nombre d'analyses : 10 | | | | |

pH

| Date | Lieu de prélèvement | Adresse | Résultat | Unité |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| 04/03/25 | S2 MAISON DE RETRAITE | 1 BIS RUE DU MONT BLANC | 8,08 | unité pH |
| 04/03/25 | S2 MAISON DE RETRAITE | 1 BIS RUE DU MONT BLANC | 7,40 | unité pH |
| 04/03/25 | S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER | 1 RUE D'ARTOIS | 7,59 | unité pH |
| 04/03/25 | S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER | 1 RUE D'ARTOIS | 7,60 | unité pH |
| 04/03/25 | S5 CENTRE DE REEDUCATION | 37 RUE JULIEN PERRIN | 7,71 | unité pH |
| 04/03/25 | S5 CENTRE DE REEDUCATION | 37 RUE JULIEN PERRIN | 7,50 | unité pH |
| 04/03/25 | S6 CRECHE | 15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES | 7,55 | unité pH |
| 04/03/25 | S6 CRECHE | 15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES | 7,60 | unité pH |
| 07/03/25 | S1 CENTRE ANDRE MALRAUX | 67 AVENUE LEON JOUHAUX | 7,82 | unité pH |
| 07/03/25 | S1 CENTRE ANDRE MALRAUX | 67 AVENUE LEON JOUHAUX | 7,40 | unité pH |
| 12/03/25 | SR-D2 VOLONTAIRE | 88 RUE DE LA FONTAINE GRELOT | 7,60 | unité pH |
| 12/03/25 | SR-D2 VOLONTAIRE | 88 RUE DE LA FONTAINE GRELOT | 7,68 | unité pH |
| 13/03/25 | S6 SOUS PREFECTURE | 99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 7,70 | unité pH |
| 13/03/25 | S6 SOUS PREFECTURE | 99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 7,50 | unité pH |
| 13/03/25 | S4 MATERNELLE JEAN MOULIN | 9 RUE JEAN MOULIN | 7,63 | unité pH |
| 13/03/25 | S4 MATERNELLE JEAN MOULIN | 9 RUE JEAN MOULIN | 7,50 | unité pH |
| 13/03/25 | S3 KEEP COOL | 97 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC | 7,60 | unité pH |
| 13/03/25 | S3 KEEP COOL | 97 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC | 7,57 | unité pH |
| 13/03/25 | S2 CRECHE LES PETITS PRINCES | 246 RUE ADOLPHE PAJEAUD | 7,65 | unité pH |
| 13/03/25 | S2 CRECHE LES PETITS PRINCES | 246 RUE ADOLPHE PAJEAUD | 7,60 | unité pH |
| Nombre d'analyses : 20 | | | | |

Conductivité

| Date | Lieu de prélèvement | Adresse | Résultat | Unité |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-------|
| 04/03/25 | S2 MAISON DE RETRAITE | 1 BIS RUE DU MONT BLANC | 551,00 | µS/cm |
| 04/03/25 | S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER | 1 RUE D'ARTOIS | 544,00 | µS/cm |
| 04/03/25 | S5 CENTRE DE REEDUCATION | 37 RUE JULIEN PERRIN | 544,00 | µS/cm |
| 04/03/25 | S6 CRECHE | 15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES | 535,00 | µS/cm |
| 07/03/25 | S1 CENTRE ANDRE MALRAUX | 67 AVENUE LEON JOUHAUX | 553,00 | µS/cm |
| 12/03/25 | SR-D2 VOLONTAIRE | 88 RUE DE LA FONTAINE GRELOT | 531,00 | µS/cm |
| 13/03/25 | S6 SOUS PREFECTURE | 99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 608,00 | µS/cm |
| 13/03/25 | S4 MATERNELLE JEAN MOULIN | 9 RUE JEAN MOULIN | 695,00 | µS/cm |
| 13/03/25 | S3 KEEP COOL | 97 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC | 534,00 | µS/cm |
| 13/03/25 | S2 CRECHE LES PETITS PRINCES | 246 RUE ADOLPHE PAJEAUD | 535,00 | µS/cm |

Nombre d'analyses : 10

Température

| Date | Lieu de prélèvement | Adresse | Résultat | Unité |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-------|
| 04/03/25 | S2 MAISON DE RETRAITE | 1 BIS RUE DU MONT BLANC | 16,00 | °C |
| 04/03/25 | S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER | 1 RUE D'ARTOIS | 14,00 | °C |
| 04/03/25 | S5 CENTRE DE REEDUCATION | 37 RUE JULIEN PERRIN | 13,00 | °C |
| 04/03/25 | S6 CRECHE | 15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES | 14,00 | °C |
| 07/03/25 | S1 CENTRE ANDRE MALRAUX | 67 AVENUE LEON JOUHAUX | 15,20 | °C |
| 12/03/25 | SR-D2 VOLONTAIRE | 88 RUE DE LA FONTAINE GRELOT | 16,20 | °C |
| 13/03/25 | S6 SOUS PREFECTURE | 99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 15,20 | °C |
| 13/03/25 | S4 MATERNELLE JEAN MOULIN | 9 RUE JEAN MOULIN | 15,20 | °C |
| 13/03/25 | S3 KEEP COOL | 97 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC | 16,00 | °C |
| 13/03/25 | S2 CRECHE LES PETITS PRINCES | 246 RUE ADOLPHE PAJEAUD | 14,00 | °C |

Nombre d'analyses : 10

Turbidité

| Date | Lieu de prélèvement | Adresse | Résultat | Unité |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-------|
| 04/03/25 | S2 MAISON DE RETRAITE | 1 BIS RUE DU MONT BLANC | 0,13 | NFU |
| 04/03/25 | S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER | 1 RUE D'ARTOIS | 0,00 | NFU |
| 04/03/25 | S5 CENTRE DE REEDUCATION | 37 RUE JULIEN PERRIN | 0,00 | NFU |
| 04/03/25 | S6 CRECHE | 15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES | 1,60 | NFU |
| 07/03/25 | S1 CENTRE ANDRE MALRAUX | 67 AVENUE LEON JOUHAUX | 1,20 | NFU |
| 12/03/25 | SR-D2 VOLONTAIRE | 88 RUE DE LA FONTAINE GRELOT | 0,00 | NFU |
| 13/03/25 | S6 SOUS PREFECTURE | 99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,14 | NFU |
| 13/03/25 | S4 MATERNELLE JEAN MOULIN | 9 RUE JEAN MOULIN | 0,11 | NFU |
| 13/03/25 | S3 KEEP COOL | 97 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC | 0,00 | NFU |
| 13/03/25 | S2 CRECHE LES PETITS PRINCES | 246 RUE ADOLPHE PAJEAUD | 0,00 | NFU |

Nombre d'analyses : 10